

Wrocław, dnia 14 listopada 2008 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro i poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art.11 ust. 8 Pzp na: dostawę agregatu prądowłórczego dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice (CPV: 31122000-7).

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), w związku z wątpliwościami Wykonawców, Zamawiający – Gmina Wrocław – Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. *Czy Zamawiający dysponuje uzgodnionym projektem instalacji agregatu?*

Zamawiający nie dysponuje uzgodnionym projektem instalacji agregatu.

2. *Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie typu sterownika innego niż TE806.*

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego typu sterownika niż TE806.

3. *Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wyspecyfikowanych wymiarów agregatu?*

Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wyspecyfikowanych wymiarów agregatu tylko w przypadku, gdy wymiary te będą mniejsze niż podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Agregat będzie zainstalowany w pomieszczeniu, w związku z powyższym wymiary nie mogą być większe niż podane w SIWZ przez Zamawiającego.

4. *Czy Zamawiający dopuszcza niewielkie (+/- 5%) odstępstwo od żądanej mocy agregatu?*

Zamawiający dopuszcza odstępstwo od żądanej mocy agregatu tylko w przypadku, gdy moc ta będzie większa od podanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W opisie przedmiotu zamówienia podana jest wymagana moc minimalna agregatu.

5. *Rozumiemy, że poza wykuciem otworów wentylacyjnych, do Oferenta będzie należeć również wykonanie kompletnej instalacji odprowadzenia spalin i wentylacji pomieszczenia. Czy Zamawiający wymaga zabudowy automatycznej przepustnicy na wyrzutni ciepłego powietrza (dla ochrony pomieszczenia przed wychłodzeniem zimą)?*

Zamawiający wymaga zabudowy automatycznej przepustnicy na wyrzutni ciepłego powietrza. Ma to zapobiegać wychłodzeniu pomieszczenia i zamarzaniu paliwa zimą.

Z-ca Dyrektora
ds. marketingu i zam. publicznych


Ryszard Biliński

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych


Agnieszka Stroniska-Rembisz